

## Wkładka stykowa - VC-TFS 2 - 1852846

Należy pamiętać, że podane dane pochodzą z katalogu online. Proszę o pobranie kompletnych informacji i danych z dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych przez Internet. (<http://phoenixcontact.pl/download>)



Moduł wkładki stykowej, do ramy tulei, ze złączem śrubowym, 2-polowy, 400 V / 20 A

### Właściwości produktu

- Zwarta konstrukcja
- Sprawdzona technika COMBICON
- Możliwość uniwersalnego podłączenia
- Kodowane aby uniknąć błędnego wtykania

### Dane handlowe

Jednostka opakowania	50 STK
GTIN	 4 017918 127145
GTIN	4017918127145
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	0,009 kg
Numer taryfy celnej	85366990
Kraj pochodzenia	Polska

### Dane techniczne

#### Informacje ogólne

Wskazówka	Złącza wtykowe mogą być łączone i rozłączane tylko bez obciążenia.
Rodzaj przyłącza	Złącza śrubowe
	Złącza śrubowe
moment dokręcania	0,5 Nm ... 0,6 Nm
Stopień zabrudzenia	3
Kategoria przepięciowa	III
liczba pól	2
Liczba cykli wtykania	≥ 100
2 przewody o takim samym przekroju, sztywne, min.	0,2 mm <sup>2</sup>

## Wkładka stykowa - VC-TFS 2 - 1852846

### Dane techniczne

#### Informacje ogólne

2 przewody o takim samym przekroju, sztywne, maks.	2,5 mm <sup>2</sup>
2 przewody o takim samym przekroju, elastyczne, min.	0,2 mm <sup>2</sup>
2 przewody o takim samym przekroju, elastyczne, maks.	2,5 mm <sup>2</sup>
2 przewody o takim samym przekroju, elastyczne, z AEH bez płaszczka, min.	0,25 mm <sup>2</sup>
2 przewody o takim samym przekroju, elastyczne, z AEH bez płaszczka, maks.	1,5 mm <sup>2</sup>
2 przewody o takim samym przekroju, elastyczne, z TWIN-AEH z płaszczem z tworzywa, min.	0,5 mm <sup>2</sup>
2 przewody o takim samym przekroju, elastyczne, z TWIN-AEH z płaszczem z tworzywa, maks.	2,5 mm <sup>2</sup>
Przekrój przyłącza	0,2 mm <sup>2</sup> ... 4 mm <sup>2</sup>
Przekrój przyłączanego przewodu AWG	24 ... 12
Długość odizolowanych pojedynczych żył	10 mm

#### Warunki środowiskowe

Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 100 °C
-------------------------------	-------------------

#### Dane materiałowe

Klasa palności wg UL 94	V0
materiał styku	CuZn
materiał powierzchni styku	cynowana
materiał uchwytu styków	PA

#### Elektryczne wartości znamionowe

napięcie znamionowe (III/3)	400 V
Znamionowe napięcie udarowe	6 kV
	6 kV
prąd obliczeniowy	20 A
Prąd obliczeniowy	20 A

#### Normy i przepisy

Przyłącze według normy	CUL
Klasa palności wg UL 94	V0

#### Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP): 50 lat
	Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

### Klasyfikacje

#### eCl@ss

eCl@ss 4.0	27140816
eCl@ss 4.1	27140816

## Wkładka stykowa - VC-TFS 2 - 1852846

### Klasyfikacje

#### eCl@ss

eCl@ss 5.0	27371205
eCl@ss 5.1	27371205
eCl@ss 6.0	27371205
eCl@ss 7.0	27371205
eCl@ss 8.0	27440205
eCl@ss 9.0	27440205

#### ETIM

ETIM 2.0	EC000437
ETIM 3.0	EC000437
ETIM 4.0	EC000437
ETIM 5.0	EC000438
ETIM 6.0	EC000438

#### UNSPSC

UNSPSC 6.01	31261501
UNSPSC 7.0901	31261501
UNSPSC 11	31261501
UNSPSC 12.01	31261501
UNSPSC 13.2	39121522

### Aprobaty

#### Aprobaty

---

#### Aprobaty


UL Recognized / cUL Recognized / EAC / cULus Recognized

---

#### Aprobaty Ex


---


### Szczegóły aprobat

UL Recognized		<a href="http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm">http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm</a>	FILE E 118976
mm <sup>2</sup> /AWG/kcmil	30-10		
Prąd znamionowy IN	20 A		
Napięcie znamionowe UN	600 V		

## Wkładka stykowa - VC-TFS 2 - 1852846

### Aprobaty

cUL Recognized		<a href="http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm">http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm</a>	FILE E 118976
mm <sup>2</sup> /AWG/kcmil		30-10	
Prąd znamionowy IN		20 A	
Napięcie znamionowe UN		600 V	

EAC		B.01742
-----	---	---------

cULus Recognized		<a href="http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm">http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm</a>
------------------	---	---